



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0924

委托单位：福建新龙都消防科技
有限公司

产品名称：消火栓箱

型号规格：SG18E65Z-J



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0924

第 1 页 共 7 页

| | | | | |
|------------|---|------|---------|------------|
| 产品名称 | 消火栓箱 | | | |
| 型号规格 | SG18E65Z-J | | | |
| 委托单位 | 福建新龙都消防科技有限公司 | | | |
| 生产单位 | 福建新龙都消防科技有限公司 | | | |
| 商 标 | 龙都 | 生产日期 | 2026.04 | |
| 检验类别 | 型式试验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 1 套 | 接收日期 | 2026.05.25 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | GB/T 14561-2019《消火栓箱》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 消火栓箱内消防器材的配置；外观质量；外形尺寸和极限偏差；材料；箱体刚度；箱门；消防水带安置；连接性能；室内消火栓；消防接口；消防水带；消防水枪；消防软管卷盘；电器设备；标志。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 GB/T 14561-2019 标准要求，合格 | | | |
| 备 注 | 其中 5.1、5.2.1、5.3.2、5.5.1、5.6.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 | | | |
| 检验日期 | 2026 年 05 月 27 日~2026 年 06 月 15 日 | | | |

批准：蔡金城

审核：林德强

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

