



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0787

委 托 单 位： 山东中虹消防科技有限公司

产 品 名 称： 悬挂式干粉灭火装置

型 号 规 格： FZX-APT4/1.2、  
FZX-APT6/1.2、  
FZX-APT8/1.2、  
FZX-APT10/1.2



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0787

第 1 页 共 13 页

产品名称	悬挂式干粉灭火装置			
型号规格	FZX-APT4/1.2、FZX-APT6/1.2、FZX-APT8/1.2、FZX-APT10/1.2			
委托单位	山东中虹消防科技有限公司			
生产单位	山东中虹消防科技有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.04	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 12 具；分型各 8 具	接收日期	2026.05.06
	说明			
检 验 依 据	XF 602-2013《干粉灭火装置》； TPRF-CPRZ-16：2021《消防产品认证实施规则 干粉灭火设备产品》。			
检 验 项 目	外观与标志、强度性能、密封性能、喷射性能、干粉灭火剂充装质量偏差、环境适应性能、抗振性能、耐盐雾腐蚀性能、全淹没灭火性能、局部应用灭火性能、贮压式灭火装置的容器、压力指示器、感温玻璃球组件、悬挂支架(座)性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 XF 602-2013 和 TPRF-CPRZ-16：2021 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月11日			
备 注	主型为 FZX-APT4/1.2。 其中 6.12.1.1、6.13、6.17.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 05 月 07 日~2026 年 06 月 11 日			

批准：蔡金城

审核：林香江

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣！