



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0756

委托单位：南安市日天消防科技有限公司

产品名称：水流指示器

型号规格：ZSJZ50-M-1.6、ZSJZ65-M-1.6、
ZSJZ80-M-1.6、ZSJZ100-M-1.6、
ZSJZ125-M-1.6、ZSJZ150-M-1.6、
ZSJZ200-M-1.6



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0756

第 1 页 共 12 页

产品名称	水流指示器			
型号规格	ZSJZ50-M-1.6、ZSJZ65-M-1.6、ZSJZ80-M-1.6、ZSJZ100-M-1.6、ZSJZ125-M-1.6、ZSJZ150-M-1.6、ZSJZ200-M-1.6			
委托单位	南安市日天消防科技有限公司			
生产单位	南安市日天消防科技有限公司			
商 标	中 顺	生产日期	2026.02	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 4 只，分型各 2 只	接收日期	2026.05.12
	说明			
检 验 依 据	GB 5135.7-2018《自动喷水灭火系统 第 7 部分：水流指示器》。			
检 验 项 目	外观标志；规格；额定工作压力；叶片；信号输出部件；灵敏度；工作循环；抗外力冲击性能；耐水冲击性能；水力摩阻损失；过载性能；耐水压性能；机械强度；耐电压能力及绝缘电阻。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.7-2018 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月18日			
备 注	主型为 ZSJZ200-M-1.6。 其中 6.3 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 05 月 22 日~2026 年 06 月 15 日			

批准：蔡金城

审核：林德红

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！