



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检验报告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG0712

委托单位：福建省宇安机电设备  
有限公司

产品名称：电动对夹蝶阀

型号规格：D971X-16Q DN65、  
D971X-16Q DN80、  
D971X-16Q DN100、  
D971X-16Q DN150



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG0712

第 1 页 共 6 页

产品名称	电动对夹蝶阀			
型号规格	D971X-16Q DN65、D971X-16Q DN80、D971X-16Q DN100、D971X-16Q DN150			
委托单位	福建省宇安机电设备有限公司			
生产单位	福建省宇安机电设备有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.05	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 1 台	接收日期	2026.05.26
	说明			
检 验 依 据	GB/T 13927-2022 《工业阀门 压力试验》。			
检 验 项 目	壳体试验；密封试验。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB/T 13927-2022 标准要求，合格。			
备 注				
检验日期	2026 年 06 月 04 日			

批准：

蔡金城

审核：

林德洋

编制：

王振志

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！



签发日期：2026年06月18日