



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG0708

委 托 单 位： 泉州市广威消防设备有限公司

产 品 名 称： 悬挂式干粉灭火装置

型 号 规 格： FZX-ACT2/1.2、 FZX-ACT3/1.2、
FZX-ACT4/1.2、 FZX-ACT5/1.2、
FZX-ACT6/1.2、 FZX-ACT8/1.2、
FZX-ACT10/1.2、 FZX-ACT12/1.2



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com


邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG0708

第 1 页 共 15 页

产品名称	悬挂式干粉灭火装置			
型号规格	FZX-ACT2/1.2、FZX-ACT3/1.2、FZX-ACT4/1.2、FZX-ACT5/1.2、FZX-ACT6/1.2、FZX-ACT8/1.2、FZX-ACT10/1.2、FZX-ACT12/1.2			
委托单位	泉州市广威消防设备有限公司			
生产单位	泉州市广威消防设备有限公司			
商 标	/	生产日期	2026.04	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 12 具；分型各 8 具	接收日期	2026.04.23
	说明			
检 验 依 据	XF 602-2013 《干粉灭火装置》。			
检 验 项 目	外观与标志；强度性能；密封性能；喷射性能；干粉灭火剂充装质量偏差；环境适应性能；抗振性能；耐盐雾腐蚀性能；全淹没灭火性能；局部应用灭火性能；贮压式灭火装置的容器；压力指示器；感温玻璃球组件；悬挂支架(座)性能。			
检 验 结 论	所检项目符合 XF 602-2013 标准要求，合格。  签发日期：2026年06月17日			
备 注	主型为 FZX-ACT4/1.2。 其中 6.12.1.1、6.13、6.17.2 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。			
检验日期	2026 年 04 月 27 日~2026 年 06 月 01 日			

批准：蔡金城

审核：林海峰

编制：王振志

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣！