



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15200

# 检 验 报 告

## Test Report

No. (2026) GKJC-BG1084

委 托 单 位：福建省广渤消防器材  
有限公司

产 品 名 称：智能地上消火栓

型 号 规 格：SS150/80-1.6ZN



**国凯（福建）消防阀门检测有限公司**

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.



地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：[www.gkjczx.com](http://www.gkjczx.com)

邮箱：[guokaitest@163.com](mailto:guokaitest@163.com)

邮政编码：362300

# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检验报告

报告编号：(2026) GKJC-BG1084

第 1 页 共 4 页

产品名称	智能地上消火栓			
型号规格	SS150/80-1.6ZN			
委托单位	福建省广渤消防器材有限公司			
生产单位	福建省广渤消防器材有限公司			
商 标	广 渤	生产日期	2026.06	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	3 台	接收日期	2026.06.12
	说明			
检 验 依 据	GB 4452-2011《室外消火栓》。			
检 验 项 目	结构；外观质量；开启高度；进水口连接尺寸；密封性能；水压强度；排放余水装置；消防接口；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 4452-2011 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月23日			
备 注				
检验日期	2026年06月13日~2026年06月21日			

批准：蔡金城

审核：林飞军

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

传

