

No. (2026) GKJC-BG1080

检验报告

Test Report

委托单位: 福建泉州闽弘消防设备
有限公司

产品名称: 智能地上消火栓

型号规格: SS100/65-1.6ZN-1、
SS150/80-1.6ZN-1



国凯(福建)消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址: 福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话: 0595-86273703

网址: www.gkjczx.com

邮箱: guokaitest@163.com

邮政编码: 362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG1080

第 1 页 共 5 页

产品名称	智能地上消火栓			
型号规格	SS100/65-1.6ZN-1、SS150/80-1.6ZN-1			
委托单位	福建泉州闽弘消防设备有限公司			
生产单位	福建泉州闽弘消防设备有限公司			
商 标	闽弘	生产日期	2026.06	
检验类别	委托检验	样品状态	合格	
样品概况	数量	各 1 台	接收日期	2026.06.11
	说明			
检 验 依 据	CILQC JSGF-27 《智能消火栓性能技术规范》。			
检 验 项 目	智能消火栓监控装置要求。			
检 验 结 论	所检项目符合 CILQC JSGF-27 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月11日			
备 注	CILQC JSGF-27 《智能消火栓性能技术规范》为企业标准。			
检验日期	2026年06月11日~2026年06月21日			

批准：蔡金城

审核：林西军

编制：王振良

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！