



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检验报告

Test Report

No. (2026) GKJC-BG1079

委托单位：福建泉州闽弘消防设备
有限公司

产品名称：智能地上消火栓

型号规格：SS100/65-1.6ZN-1、
SS150/80-1.6ZN-1



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Inspection Co., Ltd.

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2026）GKJC-BG1079

第 1 页 共 6 页

产品名称	智能地上消火栓			
型号规格	SS100/65-1.6ZN-1、SS150/80-1.6ZN-1			
委托单位	福建泉州闽弘消防设备有限公司			
生产单位	福建泉州闽弘消防设备有限公司			
商 标	闽弘	生产日期	2026.06	
检验类别	型式试验	样品状态	合格	
样品概况	数量	主型 3 台，分型 2 台	接收日期	2026.06.11
	说明			
检 验 依 据	GB 4452-2011《室外消火栓》。			
检 验 项 目	结构；外观质量；开启高度；进水口连接尺寸；密封性能；水压强度；排放余水装置；消防接口；标志。			
检 验 结 论	所检项目符合 GB 4452-2011 标准要求，合格。 签发日期：2026年06月11日			
备 注	主型为 SS150/80-1.6ZN-1。			
检验日期	2026 年 06 月 11 日~2026 年 06 月 21 日			

批准：蔡金城

审核：林德森

编制：王振远

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！